

Obliczenia instalacji wentylacyjnej

nr pom.	nazwa pom.	powierzchnia [m ²]	wysokość [m]	kubatura [m ³]	nawiew				wywiew			
					wydatek [m ³ /h]	proj. wydatek [m ³ /h]	proj. wydatek z pozostałych pom. [m ³ /h]	opis	wydatek [m ³ /h]	proj. wydatek [m ³ /h]	proj. wydatek do pozostałych pom. [m ³ /h]	opis
1	Sala	107,76	3,10	334,06	360,00	360,00		centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna	360,00	320,00	40,00	- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - pośrednio przez drzwi do pom. holl
2	Kuchnia	30,72	3,10	95,23	300,00	300,00	100,00	nawietrzak ścienny	400,00	400,00		- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - wywiew przez okap kuchenny
3	Komunikacja	12,09	3,10	37,48	150,00	150,00		nawietrzak ścienny	150,00	50,00	100,00	- kanał wentylacyjny grawitacyjny - pośrednio do pom. kuchni
4	Holl	27,17	3,10	84,23	185,00	185,00	40,00	- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - pośrednio z pom. sali	225,00		225,00	- pośrednio do pom. WC męski - pośrednio do pom. łazienki damskiej - pośrednio do pom. WC dla obsługi
5	WC dla obsługi	2,13	3,10	6,60			50,00	pośrednio pom. holl	50,00	50,00		wentylator kanałowy wyciągowy
6	WC męski	5,52	3,10	17,11			75,00	pośrednio pom. holl	75,00	75,00		wentylator kanałowy wyciągowy
7	Łazienka damska	10,50	3,10	32,55			100,00	pośrednio pom. holl	100,00	100,00		wentylator kanałowy wyciągowy
						995,00	365,00	m ³ /h		995,00	365,00	m ³ /h
						1360,00	1360,00	m ³ /h			1360,00	m ³ /h